

令和4年2月17日早朝の火災報知器誤作動について

令和4年2月17日午前5時過ぎに当院看護師寮の一階の火災探知機より火災警報を発報いたしました。

当院スタッフにより火災発生時のマニュアルにしたがった行動がなされ、誤報を確認、消防への連携を取らせていただきましたが、近隣の住民の方よりの通報があり、消防法に基づいた出動がなされました。

設置業者の調査により探知機の経年劣化による誤作動が原因と分かりました。

つきましては同看護師寮の探知機の更新を急務として対応いたします。

近隣の住民の方々には早朝より大変なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことにお詫びを申し上げます。

皆様方のご理解・ご指導をいただきつつ、今後も安全・安心な病院運営に努めてまいりたいと存じます。どうかよろしく願いいたします。

令和4年2月17日
神徳会三田尻病院病院長

